

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 69240041000115663020

Дата «02» октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/25735108>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» октября 2024г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

171984, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Барбинский детский сад» (МБДОУ «Барбинский д/с») ИНН 6928003301, ОГРН 1026901540731; место нахождения: 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14; место осуществления деятельности: 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14

образовательное учреждение;

чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемой деятельности)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «10» октября 2024г.
по «21» октября 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытаний (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита продлевался не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Ворониной Ириной Александровной;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (Аттестат аккредитации № RA.RU. 710006 выдан 30.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015г. аттестат аккредитации № RA.RU.510131 выдан 28.10.2016 г., Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016г.):

главный врач Зибберг Т.А.

помощник врача эпидемиолога Морозова И.В.

фельдшер-лаборант Кудинова Т.В.

заведующий лабораторией, биолог Денисова М.В.

фельдшер-лаборант Вьюга Н.А.

химик-эксперт Сорокина Л.В.

статистик Пешехонова О.С.

статистик Новожилова О.В.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: Бакурина Вероника Николаевна – заведующая МБДОУ «Барбинский д/с»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:	да
Иная информация (указать)	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) инструментальные исследования
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) испытания
- 5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр с «10» октября 2024г. по «10» октября 2024г.
- 2) истребование документов с «10» октября 2024г. по «10» октября 2024г.
- 3) инструментальные исследования с «10» октября 2024г. по «10» октября 2024г.
- 4) отбор проб с «10» октября 2024г. по «10» октября 2024г.
- 5) испытание с «10» октября 2024г. по «15» октября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Технический паспорт здания;
2. Приказ о назначении на должность директора учреждения;
3. Договоры на вывоз ТКО, ЖБО; акты выполненных работ;
4. Договор на дератизацию, дезинсекцию и акты выполненных работ;
5. Договор на медицинское обслуживание детей;
6. Списочный состав сотрудников учреждения;
7. Личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками учреждения, о проведенных профилактических прививках.
8. Примерные меню; технологические карты наготавливаемые блюда, рецептурные сборники;
9. Список поставщиков пищевых продуктов; Договора (контракты) на поставку пищевых продуктов, бутилированной воды;
10. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, находящихся на хранении в Учреждении.
11. Акт обследования технического состояния системы вентиляции;
12. Справка об используемом технологическом и холодильном оборудовании на пищеблоке, сведения (справка) о рабочем состоянии данного оборудования; Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; программа контроля качества и безопасности изготавливаемой продукции, основанная на принципах ХАССП; Материалы, подтверждающие выполнение программ;
13. Документы, подтверждающие проведение метрологической поверки весового оборудования;
14. Гигиенический журнал, Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, ведомость контроля за питанием, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.
15. Журнал осмотра детей на педикулез и чесотку.
16. Списочный состав детей по группам с указанием роста.
17. Данные об обследовании детей посещающих ДООУ на энтеробиоз и гименолепидоз;
18. Расписание занятий

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

На момент проведения профилактического визита в учреждении функционирует 1 группа, в которой оборудованы: групповая (игровая), спальня, приемная комната.

туалетная. Так же в учреждении оборудованы: кабинет заведующей, пищеблок, складские помещения.

1) На момент осмотра установлено, что в игровой и туалетной комнатах, стены и потолки имеют дефекты в виде трещин и отслоения краски. **Указанное является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

2) Остекление окон в учреждении выполнено пластиковыми стеклопакетами и деревянными рамами. Конструкция окон, остекление которых выполнено деревянными рамами, не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а именно: часть окон не открывается; оконные рамы в спальне (4 окна), групповой (2окна) и туалетной (1окно) комнатах имеют трещины, часть рам прогнило, краска отслаивается, подоконники так же имеют дефекты в виде трещин и отслоения краски, что не позволяет качественно проводить мероприятия по уборке с применением моющих средств. **Перечисленное является нарушением требований п.2.7.2, п.2.8.3, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).**

3) В игровой оборудована буфетная, оснащенная шкафами для хранения чистой посуды, двумя раковинами для мытья столовой посуды. Подача холодной и горячей воды через смесители к моечным раковинам обеспечена. Раковины для мытья посуды не подсоединены к внутренним канализационным сетям, сточная вода собирается в ведра. **Указанное является нарушением требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20**

4) Для работников учреждения оборудован отдельный туалет, в котором установлен унитаз и имеется раковина для мытья рук. Стены в туалете для персонала имеют дефекты в виде отслоения краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. К раковине для мытья рук подвод горячей воды не обеспечен. **Перечисленное является нарушением требований п.2.5.3, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.**

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 10.10.2024г.; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №247 от 21.10.2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Бежецком
районе Воронина И.А.
(должность, фамилия инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Акт составлен в присутствии представителя МБДОУ «Барбинский д/с»

Акт направлен заказным письмом по адресу: 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14

«01» 10 2024 г. исх.№ 09/876-дод4



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №247

«21» октября 2024г.

Тверская обл., г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Прошкиной Светланой
Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Барбинский детский сад» (МБДОУ «Барбинский д/с») ИНН 6928003301, ОГРН 1026901540731; место нахождения: 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14; место осуществления деятельности: 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент осмотра установлено, что в игровой и туалетной комнатах учреждения, стены и потолки имеют дефекты в виде трещин и отслоения краски. Указанное является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.
2. Остекление окон в учреждении выполнено пластиковыми стеклопакетами и деревянными рамами. Конструкция окон, остекление которых выполнено деревянными рамами, не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а именно: часть окон не открывается; оконные рамы в спальне (4 окна), групповой (2окна) и туалетной (1окно) комнатах имеют трещины, часть рам прогнило, краска отслаивается, подоконники так же имеют дефекты в виде трещин и отслоения краски, что не позволяет качественно проводить мероприятия по уборке с применением моющих средств. Перечисленное является нарушением требований п.2.7.2, п.2.8.3, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
3. В игровой оборудована буфетная, оснащенная шкафами для хранения чистой посуды, двумя раковинами для мытья столовой посуды, подача холодной и

горячей воды через смесители к моечным раковинам обеспечена. Раковины для мытья посуды не подсоединены к внутренним канализационным сетям, сточная вода собирается в ведра. Указанное является нарушением требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20

4. Для работников учреждения оборудован отдельный туалет, в котором установлен унитаз и имеется раковина для мытья рук. Стены в туалете для персонала имеют дефекты в виде отслоения краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. К раковине для мытья рук подвод горячей воды не обеспечен. Перечисленное является нарушением требований п.2.5.3, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт стен и потолков в игровой и туалетной комнатах, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

2. Произвести замену или ремонт оконных деревянных рам в спальне (4 оконных рамы), в игровой (2 оконных рамы) и в туалетной комнате (1 оконная рама), чтобы обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а так же возможность надлежащего проведения мероприятий по мытью и чистке стекол, рам и подоконников. В соответствии с требованиями п.2.7.2, п.2.8.3, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20;

3. Подсоединить раковины для мытья столовой посуды к внутренним канализационным сетям, в соответствии с требованиями п.2.6.1 СП 2.4.3648-20;

4. Обеспечить подвод горячей воды к раковине для мытья рук, которая установлена в туалете для персонала. Согласно требованиям п.2.6.1 СП 2.4.3648-20;

5. Провести ремонт стен в туалете для персонала в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБДОУ «Барбинский д/с» 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до «29» декабря 2025 года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984; эл. почта: voronina_ia@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист- эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в Бежецком
районе

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Воронина И.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 171661, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Барбино, д.14

«21» октябре 2024 г исх.№ 09/876-2024