

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАРБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МБДОУ «Барбинский д/с»)
171661, Тверская область,
г. Красный Холм, д.Барбино, д.14
e-mail: veronika_bakurina@mail.ru
ИНН/КПП 6928003301/692801001
исх. № 12 от 19.07.2024г.

Начальнику ОНД и ПР по Бежецкому,
Краснохолмскому, Сонковскому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тверской области
майору внутренней службы Сизову Б.С.

**Ответ на Представление № 51 от 25.06.2024г.
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

С целью устранения выявленных нарушений по результатам проверки прокуратурой Краснохолмского района совместно со специалистами ОНД и ПР по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Тверской области УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области исполнения обязательных требований в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Барбинский детский сад»

Были приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Для проведения замены автоматической пожарной сигнализации в июне 2024 года заключен договор с ООО «НИИ ВДПО ОПБ» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (замена ПСД 2022 года). На данный момент ПСД находится на согласовании в РЦЦС.

При получении документов будет направлено ходатайство Главе Краснохолмского муниципального округа В.Ю.Журавлеву о выделении денежных средств на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2. В месте, где установлены приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.

Заведующая
МБДОУ «Барбинский д/с»:

В.Н.Бакурина