



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому  
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980  
тел. (48231) 2-33-86. E-mail: ond\_bezhetsk@69.mchs.gov.ru

25 июня 2024 года № 51

Заведующей МБДОУ  
«Барбинский детский сад»  
Бакуриной Веронике Николаевне

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

25.06.2024 г.

г. Бежецк  
(город. с/п. район)

Я, государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Тришкина Кристина Дмитриевна, рассмотрев постановление №51 о возбуждении производства об административном правонарушении от 25.06.2024 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – Бакурина Вероника Николаевна МБДОУ «Барбинский детский сад» установила:

18 июня 2024 года прокуратурой Краснохолмского района совместно со специалистами ОНДиПР по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Тверской области УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области проведена совместная проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности. Прокурором Краснохолмского района Новиковой С.Э. 24.06.2024 года было возбуждено административное дело в отношении заведующей МБДОУ «Барбинский детский сад» - Бакуриной Вероники Николаевны. Установлено, что Бакурина В.Н. являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности на территории дошкольного образования МБДОУ «Барбинский детский сад» нарушила Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), а именно:

1. На объекте защиты система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы, при этом не организовано ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации. Осн. ППР в РФ п. 54;
2. В месте установки приёмно – контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Осн. ППР в РФ п. 10.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38). Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны заведующей МБДОУ «Барбинский детский сад» Бакуриной Вероники Николаевны. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте дошкольного образования МБДОУ «Барбинский детский сад», по адресу: Тверская область, Краснохолмский МО, д. Барбино, д. 14, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР –государственный инспектор  
Бежецкого, Краснохолмского,  
Сонковского районов Тверской области  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы

Тришкина К.Д.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 25.06.2024 Мария Ивановна Бакурина /Бакурина В.И./